




170021022464



(2017)国认监认字(275)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0653

检测中心代码： 51

检测报告编号： CSPSH-B000127-011611(18.1)-180046

安全技术防范产品强制性认证

检验检测报告

认证产品名称

室内用被动红外探测器

送检样品型号

SIR-308P

认证委托人

深圳市信威电子有限公司

检测委托方

公安部第三研究所

检测类型

型式试验 证后监督 差异检测

国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)

安全技术防范产品强制性认证


检测报告

检测报告编号: CSPSH-B000127-011611(18.1)-180046

共 5 页 第 1 页

认证产品名称	室内用被动红外探测器				
认证单元覆盖产品型号	RK308、SIR-308、SIR-308P				
送检样品型号及数量	样品型号: SIR-308P, 数量: 2只				
样品接收日期	2018年01月25日	检测委托书编号	CSPSH-B000127-011611(18.1)		
生产者	名称	深圳市信威电子有限公司			
	地址	广东省深圳市龙岗区坂田街道大发路27号龙壁工业区11栋5楼			
	商标	(不适用)			
生产企业	名称	深圳市信威电子有限公司(B000127)			
	地址	广东省深圳市龙岗区坂田街道大发路27号龙壁工业区11栋5楼			
检测标准及项目	检测标准	1. GB 10408.1-2000《入侵探测器 第1部分:通用要求》 2. GB 10408.5-2000《入侵探测器 第5部分:室内用被动红外探测器》 3. GB 16796-2009《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》			
	检测项目	SIR-308P检测项目: (1) 标志检验、(2) 防拆保护检验、(3) 探测范围检验、(4) 抗背景温度变化试验、(5) 抗湍动气流试验。			
检测日期	2018年01月25日至2018年02月06日				
检测结论	依据 CNCA-C19-01: 2014《强制性产品认证实施规则 防盗报警产品》及 CSPSHXZ-C19-01: 2016《强制性产品认证实施细则 防盗报警产品》, 对室内用被动红外探测器中 SIR-308P 样品进行认证检测, 检测项目共计 5 项。所检项目的检测结果符合上述标准相关条款的要求。				
备注					
编制	张鹏鸣	审核	王海峰		
			批准		

签发日期: 2018年02月06日



安全技术防范产品强制性认证 检测报告

检测报告编号: CSPSH-B000127-011611(18.1)-180046

共 5 页 第 2 页

检 测 主 要 仪 器 设 备	仪器名称	型号
	数字万用表	8846A
	双路数字式稳压电源	GPS3030
	秒表	J9-2II
	背景温度变化模拟装置	InfraT-1
	热气流干扰装置	QDF-2A
	皮卷尺	
产 品 描 述	1. 产品的组成结构: 幕帘式室内用被动红外入侵探测器, 详见产品照片。	
	2. 接口及标识: 接线排共有 6 个接线端口, 其中 2 个为电源接线端口, 2 个为防拆接线端口, 2 个为报警输出接线端口; 接线端口附近有标记, 字迹清晰。	
	3. 控制和显示灯的标识: 有报警指示灯。	
	4. 铭牌与标识: 探测器背面贴有 1 号 CCC 认证标志、产品标记 (产品名称、型号、生产者等)。	
	5. 基本电气参数或结构: 直流 12V (9V~16V); 探测范围: 12m*0.7m (安装高度: 2.1m);	
	6. 关键件: 名称	型号\规格
	① 热释电红外传感器	RE03B 上海尼赛拉传感器有限公司
述	② 菲涅尔透镜	RK308TJ 深圳市汇沣电子有限公司
	③ 外壳	RK308 外壳 深圳市硕峰塑胶厂
述	7. 其他: 无。	

安全技术防范产品强制性认证 检测报告


检测报告编号: CSPSH-B000127-011611(18.1)-180046

共 5 页 第 3 页

样品照片



图一、SIR-308P 室内用被动红外探测器外部结构



图二、SIR-308P 室内用被动红外探测器内部结构

安全技术防范产品强制性认证

检测报告

检测报告编号: CSPSH-B000127-011611(18.1)-180046

共 5 页 第 4 页

检测项目、检测结果					
序号	检测项目	技术要求	样品编号	检测结果	判定
1	标志检验	<p>探测器应简明和永久地标出制造商的名称（或符号）及产品的型号。</p> <p>如果设计允许，探测器应简明和永久地标出下列附加信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> -产品序列号； -制造日期（可使用代码）； -电源规格即标称电压、电流和频率。 <p>如果设计不允许，则应在产品说明书或包装中给出上述信息。</p> <p>探测器的接线端子和引线应用编号、颜色或其他方法加以分辨。</p>	1、2	符合	P
2	探测范围 检验	<p>以人体作为参考目标，在产品说明书示出的探测范围：12m*0.7m（安装高度：2.1m）最大范围边界处，参考目标以0.3m/s的速度作横向移动，并与探测器之间保持恒定径向距离，单向移动3m以内时，探测器应产生报警状态。测试应在相当于横向速度为3m/s下重复进行。在探测范围边界上选择4个具有典型意义的点进行测试，以验证探测范围的复合性；测试应在探测覆盖面的范围内任意选择3个位置重复进行，但是，单向移动3m不应超出探测范围，以验证探测范围的可靠性。</p> <p>试验过程中，探测范围内不应有漏报警和误报警发生。</p>	1、2	安装高度 为2.1m时， 探测范围： 1#： 12.0m*0.7m	P
		报警持续时间应≥1s。	1、2	2#： 12.0m*0.7m	
P=合格 F=不合格 N=不适用					

安全技术防范产品强制性认证 检测报告

检测报告编号: CSPSH-B000127-011611(18.1)-180046

共 5 页 第 5 页

检测项目、检测结果					
序号	检测项目	技术要求	样品编号	检测结果	判定
3	抗背景温度变化试验	探测器的安装应朝向温度约为+25℃的背景,且背景表面温度分布应均匀,整个背景表面的温度总偏差应不大于0.5℃。背景温度以1℃/min速率上升直至达到40℃。 不应产生报警状态。	1、2	无误报警	P
4	抗湍动气流试验	一个排风口截面积为55mm×180mm的1000W热风机置于在探测器下方1m处和前方1m处,热风机的气流与水平成12°角朝向探测器,从热风机来的气流流速为2.2m/s±0.2m/s,通过探测器表面时气流流速为0.7m/s±0.1m/s。热风机电通电5min。 不应产生报警状态。	1、2	无误报警	P
5	防拆保护检验	探测器应配备防拆保护,当探测器壳体被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时,应产生报警状态。 使用常用的工具诸如磁块、小刀或螺丝刀,应不能破坏防拆保护装置。	1、2	符合	P

P=合格 F=不合格 N=不适用